

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00693/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК "КРЗ").
Место нахождения: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18.
Адрес места осуществления деятельности: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18.
ОГРН: 1026201099704, ИНН: 6230000743. Телефон: +7 4912249809. Электронная почта: krz@krz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК "КРЗ").
Место нахождения: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18.
Адрес места осуществления деятельности: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18.
ОГРН: 1026201099704. ИНН: 6230000743. Телефон: +7 4912249809. Электронная почта: krz@krz.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166, ИНН: 7114501589. Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный массой 1 м² материала от 4,0 кг до 6,0 кг, толщиной материала от 3,0 мм до 5,0 мм, массой основы не менее 50 г/м², с покрытием крупнозернистой, чешуйчатой посыпкой с лицевой стороны и пылевидной, мелкозернистой посыпкой, песком или полимерной пленкой с нижней стороны. «Ендовый ковер Roofshield» ЭКП, «Ендовый ковер Roofshield» ЭКМ на основе полиэфирного нетканого полотна; «Ендовый ковер Roofshield» ТКП, «Ендовый ковер Roofshield» ТКМ на основе стеклоткани; «Ендовый ковер Roofshield» ХКП, «Ендовый ковер Roofshield» ХКМ на основе стеклохолста, изготавливаемый в соответствии с Техническим условием ТУ 5774-010-00287912-2012. Серийный выпуск

код ОКПД 2 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.), ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ Р 51032-97 согласно Приложению №1 на 1 листе.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 680-С/ТР-21 от 20.08.2021 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРИБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 439-АСП/21 от 06.07.2021 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРИБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в Приложении №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Условия хранения продукции: Рулоны Ендового ковра Roofshield должны храниться рассортированными по маркам в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Рулоны могут храниться в контейнерах и на поддонах. Срок службы или ресурсе продукции: 10 лет. Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента приведены в Приложении №1 на 1 листе.

Срок действия СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.08.2021 по 24.08.2024



Руководитель
(подпись, руководитель) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(подпись-аудитора)

(подпись)

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00693/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 5774-010-00287912-2012 «Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный «Ендовый ковер Roofshield» от 06.06.2012 г.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)



М.П. (подпись) руководителя (руководителя) органа по сертификации
М.П. (подпись) эксперта-аудитора (эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Коншин Александр Александрович
(фамилия, имя, отчество)